

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001 тел.: 8 (3812) 32-60-32,
Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКНО 76326543, ОГРН 1035504019768, ИННЖПП 55030881 13/550401001

Предписание об устранении выявленных нарушений

№ 2581/вп 644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 22 «02» октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Валиевой НазгульСапаровной – ведущим специалистом-экспертом отдела по
надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения
фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении инспекционного визита на основании решения о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия от 18 сентября 2023 г. №2581/вп в отношении: бюджетного
образовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 86»;
644088, г. Омск, ул. Магистральная, д. 22; ИНН 5501038879, ОГРН 1025500530340

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" – ч.1 ст. 28;
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 – п.п. 2.4.9., 2.4.11., 2.5.2., 2.5.3., 2.11.7, 3.4.5, 3.4.8.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных
нарушений предписываю:


1. Заменить половое покрытие с дефектами: на 1 этаже - в кабинете технологии мальчиков и технологии девочек; на 2 этаже в кабинетах № 29, 30, 32; на 3 этаже в кабинете № 37 - п. 2.5.2.
Срок исполнения 12.08.2024г.
2. Устранить дефекты отделки: в коридоре на 3 этаже на стенах, в начальной школе в кабинете № 10 на потолке — п. 2.5.3.
Срок исполнения 12.08.2024г.
3. Заменить напольное покрытие в коридорах на 1, 2, 3 этажах основной школы; в коридоре на 2 этаже в начальной школе — п. 2.5.2.
Срок исполнения 12.08.2024г.
4. Заменить учебную мебель для учащихся с дефектами столешниц и сидений в кабинетах: на 1 этаже - № 17, кабинете № 20; на 2 этаже – кабинетах № 29 ин. языка, № 33, № 38; в кабинетах начальной школы: кабинет № 6, № 5 по 15 парт и 30 стульев в каждом - п. 24.9.

Ведущий специалист-эксперт отдела по
надзору за условиями воспитания,
обучения и питанием населения
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Валеева М.Е.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» Августа 2023 г.


(подпись)

Муртаева М.Б.
(инициалы и фамилия)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

41, ул. Интернациональная, г. Омск, 644099,
Тел./факс: 25-65-16

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Советскому административному округу г. Омска
37, ул. 20-го Партсъезда, г. Омск, 644029,
Тел./факс: 26-94-24

Предписание № 218/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 86»

Директору бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска Средняя общеобразовательная школа № 86» Полозковой Елене Алексеевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения главного государственного инспектора САО г. Омска по пожарному надзору Булдакова С.Н. № 218 от «09» июня 2021 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «17» июня 2021 г. по «24» июня 2021 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Гришиным А.С., здания школы, территории Бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 86» по адресу: г. Омск, ул. Магистральная, 22.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска Средняя общеобразовательная школа № 86» Полозковой Еленой Алексеевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
218/1/1-1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечивается наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	ч. 4 ст.4, ч.1, 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.06.2022	
218/1/1-2	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент	01.06.2022	

		о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020		
218/1/1-3	Отсутствует ограждение на лестнице при высоте более 45 см. выход из помещения 30 непосредственно наружу согласно поэтажного плана 1-го этаже технического паспорта инвентарный номер 64071 от 12.05.2012 (высота лестницы 1 м 5 см измерено дальномером лазерным Leica DISTO D2 заводской номер 1271451417, свидетельство о поверке № С-В3/09-2021/69519498 от 09.06.2021)	ч. 4 ст.4, ч.1, 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.06.2022	
218/1/1-4	Не обеспечена I категория надежности электроснабжения электроприемников системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3 СП 6.13130.2013	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Мероприятие по надзору проводили:

Государственный инспектор
Советского АО г. Омска
по пожарному надзору

«24» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«24» июня 2021 г.



Директор БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 86» Полозкова Е.А.
(должность, фамилия, инициалы)



Ишпин А.С.